



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Академии

М.В. Бедило



2017 г.

АКАДЕМИЯ ГПС МЧС РОССИИ
ООН И НИ
РЕГ. № 34/747-2017
13 декабря 2017 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

на Стандарт организации

**Магазины формата ММ/МК
розничной торговой сети «Магнит» торговой площадью до 800 м².
Требования пожарной безопасности**

Москва 2017

Внимание!

Ответственность за достоверность исходных данных (в т.ч. справочных и статистических) и результатов расчётов, представленных для разработки экспертного заключения, несет заказчик.

В случае внесения заказчиком изменений и дополнений в представленные материалы настоящее экспертное заключение утрачивает свою силу и подлежит повторной разработке с учётом внесённых изменений и дополнений.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**1. Наименование объекта экспертизы**

Стандарт организации «Магазины формата ММ/МК розничной торговой сети «Магнит» торговой площадью до 800 м². Требования пожарной безопасности»

2. Заказчик

ООО «ТриО»

3. Основание для проведения экспертизы

Письмо ООО « ТриО » № 162/11 от «24» 11 2017 г.

4. Исполнитель

Учебно-научный комплекс организации надзорной деятельности

5. Название экспертной организации:

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (АГПС МЧС России). 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, 4. КПП 771701001; Академия ГПС МЧС России л/с 03731456730, р/с 40503810600001009079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва; БИК 044583001; ИНН 7717035419. Тел. (495) 683-79-97, факс. (495) 683-76-77, E-mail: agps@post.mos.ru, сайт в Интернете: <http://academygps.ru>. Лицензия № 1/01852.

6. Нормативная база

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» № 184-ФЗ (№184-ФЗ)

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (№123-ФЗ)

7. Основания для разработки Специальных технических условий

Основной целью стандарта является создание современной нормативной базы по вопросам пожарной безопасности, применяемой при разработке системы обеспечения пожарной безопасности магазинов формата ММ/МК розничной тор-

говой сети «Магнит» торговой площадью до 800 м² и оценке их соответствия требованиям технических регламентов по пожарной безопасности.

8. Основные положения Стандарта

8.1 Стандарт устанавливает основные требования к построению системы обеспечения пожарной безопасности Объектов защиты, правообладателем которых является АО «Тандер», предназначенных для размещения магазинов формата ММ/МК (магазины «Магнит» и магазины «Косметик» торговой площадью до 800 м²) розничной торговой сети «Магнит» и является для них нормативным документом по пожарной безопасности.

8.2 Стандарт распространяется на объекты защиты - отдельно стоящие здания или обособленные части здания, предназначенные для размещения предприятий розничной торговли торговой площадью до 800 м², конструктивно отделённые от остальной части здания противопожарными преградами

8.3 На каждом Объекте защиты предусматривается выполнение системы обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

8.4 Пожарная безопасность каждого Объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с № 184-ФЗ, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с № 184-ФЗ, и нормативными документами по пожарной безопасности (в том числе Стандартом).

8.5 В отношении Объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до вступления в силу №123-ФЗ, применяются ранее действовавшие требования.

8.6 В отношении Объектов защиты, указанных в п. 8.5 настоящего Заключения, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования № 123-ФЗ применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

8.7 Требования пожарной безопасности, не указанные в Стандарте, предусматривается выполнять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по пожарной безопасности, направленные на безопасность людей и чужого имущества.

8.7 В Стандарте приведены нормативные и дополнительные требования к: генеральному плану (проезды для пожарных автомобилей, противопожарные расстояния до соседних объектов);

наружному противопожарному водоснабжению;

огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, применению противопожарных преград и ограничению распространения пожара; обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре; отделочным материалам; техническим системам противопожарной защиты; обеспечению действий пожарных подразделений по тушению пожара; организационно-техническим мероприятиям.

9. Выводы

Стандарт разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 27.12.2002 «О техническом регулировании» №184-ФЗ и имеет целью содействие соблюдению требований технического регламента «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ).

В соответствии с ч. 4 ст. 16.1 №184-ФЗ, в случаях неприменения сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, допускается применение стандартов организаций для оценки соответствия требованиям технических регламентов.

При рассмотрении Стандарта несоответствий требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, а также положений, снижающих требования нормативных правовых актов в области пожарной безопасности не выявлено.

При разработке Стандарта учтены требования Приказа МЧС РФ от 16 марта 2007 г. № 140.

Стандарт может применяться для оценки соответствия Объекта защиты требованиям технических регламентов после согласования Стандарта в порядке, установленном для согласования нормативных документов по пожарной безопасности организаций.

Профессор кафедры надзорной деятельности
в составе УНК ОНД Академии
к.т.н., доцент



И.А. Лобаев